



## FDV dokument 1660866

**Produkt:** Ovsp.v Type 2 TN-S 1P+N  
**El-nummer:** 1660866  
**Vareno:** EKO01936  
**EAN:** 27020160193609  
**Pakningsant.:** 6  
**Farge:** Hvit



**Produktbeskrivelse:** Overspenningsvern for P+N TN anlegg som beskytter det elektriske anlegget og tilkoblet utstyr mot overspenning ved for eksempel lynnedslag. Indikatorvindu for enkel statusoppdatering om vernet har løst ut og må byttes. Ihht NEK400-2010 skal alle nye installasjoner beskyttes med overspenningsvern.

---

**Tekniske spesifikasjoner:** Isccr: 5kA  
Tennspenning Uc: 350V  
Utløsertid: <25ns  
Frekvens: 50Hz  
Indikator: Hvit=ok / Rød=utløst, må byttes.  
Kapslingsgrad: IP20  
Driftstemperatur: -25 - 60C

Tiltrekkingsmoment: 3,5Nm  
Kabeltversnitt:  
-Entrådet: 2,5 - 25mm<sup>2</sup>  
-Flertrådet: 4 - 16mm<sup>2</sup>

2P: TN/TT-nett / 230V / 2 moduler  
3P: IT-nett / 230V / 3 moduler  
3P: IT/TT-nett (luftstrekk) / 230-400V / 4 moduler  
3P+N: TN/TT nett / 400V / 4 moduler

Produsert Ihht:  
EN 61643-11: 2011  
EN 61643-11: 2012 Type2


### ELKO AS

E-post: [elko@elko.no](mailto:elko@elko.no)  
Internett: [www.elko.no](http://www.elko.no)  
Bank: 6219.05.15880  
Foretaksnr: NO 911 382 563 MVA


Hovedkontor  
Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo  
Postboks 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo  
Tlf.: +47 67 80 73 00  
Faks: +47 67 80 73 01

Fabrikk  
Sporpind Industriområde, NO-3340 Åmot  
Tlf.: +47 32 78 91 00  
Faks: +47 32 78 91 01

## Målskisse



## Koblingskjema



## ELKO AS

E-post: [elko@elko.no](mailto:elko@elko.no)  
Internett: [www.elko.no](http://www.elko.no)  
Bank: 6219.05.15880  
Foretaksnr: NO 911 382 563 MVA

Hovedkontor  
Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo  
Postboks 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo  
Tlf.: +47 67 80 73 00  
Faks: +47 67 80 73 01

Fabrikk  
Sporpind Industriområde, NO-3340 Åmot  
Tlf.: +47 32 78 91 00  
Faks: +47 32 78 91 01